

認定書

国住指第 2943 号
平成 30 年 12 月 28 日

化工機商事株式会社
代表取締役社長 伊藤 雅彦 様
Tremco illbruck Ltd (Nullifire Division.)
Director Duncan Hughes 様

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第一号（柱：1 時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
FP060CN-0607-1
2. 認定をした構造方法等の名称
発泡性ウレタン系樹脂塗料被覆／鉄骨柱
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。