


認定書

国住参建第 1065 号
令和 3 年 9 月 17 日

化工機商事株式会社
代表取締役社長 伊藤 雅彦 様
Tremco Construction Products Group
Business Development & Market Management Director
Miki Pavlovic 様

国土交通大臣 赤羽 一嘉



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第一号（柱：2 時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
FP120CN-0920
2. 認定をした構造方法等の名称
発泡性ウレタン樹脂系塗料被覆／鋼管柱
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。